


中型浄化槽 AM型 詳細


AM型 12人槽～30人槽 (6品種)

断面パース図



AM型 35人槽～50人槽 (4品種)

断面パース図



○設計条件 (日平均汚水量 200L/人・日)

環境項目	流入水	放流水	除去率
BOD	200mg/L	20mg/L以下	90%以上

○処理性能

環境項目	建築センター 性能評定値	国土交通大臣 認定値	型式認定値 型式適合認定値
BOD	20mg/L以下	20mg/L以下	20mg/L以下

BOD (生物化学的酸素要求量)