



仕様表

種類/型式	合併処理/ACZ-14型	有効容量 (m ³)	夾雑物除去槽	1.576
処理方式	建築基準法施行令第35条第1項の大臣認定による担体流動循環方式		嫌気ろ床槽	1.580
処理対象人員	14人	総容量	担体流動槽	0.727
一人当り汚水量	0.2 m ³ /人・日		沈殿槽	0.384
計画水量	2.8 m ³ /日	消毒槽	0.030	
流入水BOD濃度	200 mg/L	流入水COD濃度	100 mg/L	
放流水BOD濃度	20 mg/L 以下	放流水COD濃度	30 mg/L 以下	
BOD除去率	90%以上	COD除去率	70%以上	
流入水T-N濃度	45 mg/L	流入水SS濃度	160 mg/L	
放流水T-N濃度	20 mg/L 以下	放流水SS濃度	15 mg/L 以下	
T-N除去率	56%以上	SS除去率	91%以上	
送風機	風量 100L/分 (0.017MPa) 仕様 100V, 71/74W, 1台	薬剤	イソシアヌール酸系塩素剤(有機系) φ70×200g×14錠(最大保有量)	
マンホール	φ450×2個, φ600×1個		安全荷重500kg※	

※・普通乗用車より重いトラックなどの荷重のかかる場所には、適切な耐荷重マンホールカバー(安全荷重1500kg等)をご使用下さい。

名称	小型合併処理浄化槽
型式	アクア浄化槽 ACZ-14型
人槽	14人槽
株式会社アクア	